

Renouvellement conduite eau potable les Plantées - la Jusserandière Commune de Cellieu.

Contexte :

Le diamètre de la conduite actuelle en PVC collé de 40mm est un peu faible pour le nombre d'habitations raccordés. Compte tenu des nouvelles implantations et des possibilités d'extension du secteur, le syndicat des eaux Cellieu/Chagnon souhaite renforcer la colonne d'eau potable.

Tranche ferme

- *Renouvellement AEP (desserte les Plantées à la Jusserandière) sur RD37 (actuellement PVC 40mm et 18 abonnés)
- *passage 350m PEHD 75mm sur route départementale RD37
- *Reprise de 6 branchements
- *Pas de réseau à proximité (gaz d'un côté de la route, eau de l'autre)
- *prise en charge sur colonne 150mm fonte + vanne d'un côté
- *raccordement en ligne sur PVC 40mm de l'autre côté
- *une ventouse
- *réfection goudron sur la tranchée
- *Mise en chantier, signalisation
- *Voir plan « Plantées.pdf », en haut à droite on part de la 150mm en rouge puis on fait 350m (6 branchements) en remplacement du PVC 40mm. (trait jaune continu)

Tranche optionnelle (trait jaune discontinu sur le plan)

- *Prolongement de la conduite précédente sur RD 37
- *170m PEHD 75mm
- *reprise de 11 branchements
- *réfection goudron sur la tranchée

Contact : Solange LAURENT à la Mairie de Cellieu 04 77 73 00 91

Réponse à faire parvenir en mairie le 22 Mai 2010 à 11 H